


Наименование заказчика	
Телефон	
Контактное лицо	



**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ЭСКИЗ)**  
на изготовление сварного колодца  
(водоснабжения, пожаротушения и БК с закрытой лотковой частью)

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КОЛОДЦА		ГОРЛОВИНА (конус)								
		нет	концентрическая	эксцентрическая						
Кол-во колодцев										
НАЗНАЧЕНИЕ КОЛОДЦА										
Диаметр шахты D, мм		<p align="center">В печатной форме нарисовать схему при необходимости</p>								
Высота шахты колодца H, мм										
Горловина (конус) колодца										
Высота горловины H <sub>Г</sub> , мм										
Диаметр горловины D <sub>Г</sub> , мм										
ОБЩАЯ ВЫСОТА (H <sub>Г</sub> +H), мм										
Место установки колодца										
ТРУБОПРОВОДЫ 1										
Основной, D <sub>О</sub>										
Высота (H <sub>О</sub> ) от низа трубы до земли										
Примыкание 1, D <sub>пр1</sub> /высота										
Примыкание 2, D <sub>пр2</sub> /высота										
ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА		<p>Запорная арматура </p> <p>Обратный клапан </p> <p>Варианты подставок фланцевых под ПГ </p>								
Пожарный гидрант	Лестница	<p><b>ВАРИАНТЫ ПРИГРУЗА КОЛОДЦА<sup>2</sup></b></p> <p>Расширение снизу для крепления к плите </p> <p>Камера для бетонирования </p> <p>Высота камеры, мм. <input type="text"/> <b>НЕТ</b></p>								
	Верх горловины <sup>3</sup>									
	Высота ПГ (от 500 до 3500)									
	Тип подставки									
Водоснабжение	Запорная арматура				<p><b>Примечание</b></p>					
	Примечание									
Закрытый лоток	КИПа							<p>1. При прокладывании сквозь колодец стального (чугунного) трубопровода в точках прохода свариваются гильзы. Установка оборудования осуществляется на месте. Для трубопровода ПНД монтаж оборудования, кроме установки собственно гидранта осуществляется в заводских условиях.</p> <p>2. Пригруз колодца используется на обводненных грунтах. Возможно изготовление как камеры, таки расширения. Высота камеры бетонирования учитывается отдельно от высоты колодца и рассчитывается в зависимости от необходимого объема бетона (минимально 300 мм.)</p> <p>3. Высота полимерного люка учитывается отдельно от высоты колодца. Обечайка люка ПНД приваривается к горловине колодца. Крышка съемная. Полимерная крышка предназначена для закрытия горловины при установке в зеленой зоне, чугунный люк устанавливается через кольцо ЖБИ.</p>		
	Запорная арматура									
	Утеплитель									
	Примечание									

Подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП